



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000005972/FNOC/CIT/2020/7931
आवेदन की तिथि / Application Date : May 17, 2020 जावक की तिथि / Dispatch Date : May 30, 2020
आवेदक का नाम / Applicant Name : PRINCIPAL LITTLE FLOWER HR SEC SCHOOL INDORE
आवेदक का पता / Applicant Address : ST, THERESA CHURCH & LITTLE FLOWER HR. SEC. SCHOOL,
KH. NO. 721/1 & 722, P.H.NO. 39, PUSHUP NAGAR, KHAJRANA
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 12 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 15740 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : ST, THERESA CHURCH & LITTLE FL KH. NO. 721/1 & 722,
P.H.NO. 3 PUSHUP NAGAR, KHAJRANA ROAD, INDORE
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

टिप्पणि / Remarks:

प्रति,

लिटिल फ्लवार स्कूल,

सेक्रेटरी कैथोलिक डिसेस ऑफ इन्दौर,

संत तरेजा एवं लिटिल फ्लवार स्कूल,

पुष्प नगर, खजराना, इन्दौर (म.प्र.)

विषय:- रिक्वेस्ट नम्बर 6000005972 - लिटिल फ्लवार स्कूल, सेक्रेटरी कैथोलिक डिसेस ऑफ इन्दौर, ख.नं. 721/1 एवं 722, पटवारी हल्का नं. 39, संत तरेजा एवं लिटिल फ्लवार स्कूल, पुष्प नगर, खजराना, इन्दौर के 15740 वर्ग मी. क्षेत्रफल एवं 12 मी. ऊँचे शैक्षणिक भवन हेतु "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने के संबंध में।

विषयांतर्गत लिटिल फ्लवार स्कूल, सेक्रेटरी कैथोलिक डिसेस ऑफ इन्दौर, ख.नं. 721/1 एवं 722, पटवारी हल्का नं. 39, संत तरेजा एवं लिटिल फ्लवार स्कूल, पुष्प नगर, खजराना, इन्दौर के 15740 वर्ग मी. क्षेत्रफल एवं 12 मी. ऊँचे शैक्षणिक भवन आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार (हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/इन्जीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

For Indore
Principal
Little Flower Hr. Sec. School
Khajrana Main Road, Pushpa Nagar
Indore, Madhya Pradesh - 452 018.

Page 1 of 4

Director
Little Flower Higher Secondary School
Khajrana Road, INDORE (M.P.)



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000005972/FNOC/CIT/2020/7931

आवेदन की तिथि / Application Date : May 17, 2020 जावक की तिथि / Dispatch Date : May 30, 2020

आवेदक का नाम / Applicant Name : PRINCIPAL LITTLE FLOWER HR SEC SCHOOL INDORE

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.
2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.

For Indore
PRINCIPAL
Little Flower Hr. Sec. S
Khajrana Main Road, Pushp
Indore, Madhya Pradesh - 462016

Signature

Director
Little Flower Higher Secondary School
Khajrana Road, INDORE (M.P.)



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000005972/FNOC/CIT/2020/7931
आवेदन की तिथि / Application Date : May 17, 2020 जावक की तिथि / Dispatch Date : May 30, 2020
आवेदक का नाम / Applicant Name : PRINCIPAL LITTLE FLOWER HR SEC SCHOOL INDORE

17. Auto D.G. Set.

18. Illuminated Exit Sign.

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।

For Indore
Little Flower Hr. Sec. School
Khajrana Main Road, Pushpa Nagar
Indore, Madhya Pradesh - 452 018.



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000005972/FNOC/CIT/2020/7931

आवेदन की तिथि / Application Date : May 17, 2020 जावक की तिथि / Dispatch Date : May 30, 2020

आवेदक का नाम / Applicant Name : PRINCIPAL LITTLE FLOWER HR SEC SCHOOL INDORE

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

(अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित)

LAXMAN
SINGH
BAGHEL

Digitally signed by
LAXMAN SINGH
BAGHEL
Date: 2020.05.30
17:52:38 -12'00'

मुख्य अभियन्ता,

Chief Engineer

नगरीय प्रशासन एवं विकास,

Urban Administration & Development

म.प्र., भोपाल

M.P., Bhopal

For Indayavaj
PRINCIPAL
Little Flower Hr. Sec. School
Khajrana Main Road, Pushpa Nagar
Indore, Madhya Pradesh - 452 018.

Director
Director
Little Flower Higher Secondary School
Khajrana Road, INDORE (M.P.)